


400/230V~50Hz


TYP: HENSEL Mi-78214  
300x300  
krytie: IP54  
osadenie: 1x zásuvka 400V/16A/5p  
1x vypínač



3 PE 400/230V~50Hz / TN-S  
24V~50Hz / PELV  
16A, 5,5kW


switch-disconnectors LUCA 12 808  
KAD1PZ+V0+3xVZ0+VZ14+VZ20  
Telemeccanique

enclosure: IP65  
color: grey Ral 7035




400/230V~50Hz


TYP: HENSEL Mi-76214  
300x300  
krytie: IP44  
osadenie: 1x zásuvka 400V/16A/5p  
1x vypínač




3 PE 400/230V~50Hz / TN-S  
24V~50Hz / PELV  
20A, 7,5kW S 1041..2  
16A, 5,5kW S 107  
10A, 4kW S 108



24Vac PELV




24Vac PELV





24Vac PELV

TYP: LUCA 12812  
krytie: IP54/IP20 so strieškou  
farba: Ral 7035



DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY 11.2004

NAVRHOL			 <b>hydrotech</b>	VYHOTOVENIE  <b>2</b>
VYPRACOVAL	Ing. ŠEVČÍK			
KONTROLOVAL	Ing. FORGÓ			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. ŠEVČÍK			
INVESTOR	Obec Veľký Biel		ADRESA: hydrotech a.s. Modranská 153	<b>ZVÁZOK</b>  <b>G1.3.2</b>
STAVBA	ČOV VEĽKÝ BIEL		SÍDLO: 902 01 VÍNOŠADY	
			TEL.: (+421) 033/646 1045	
			FAX: (+421) 033/646 2224	
			E-MAIL: hydrotech@hydrotech.sk	
			MIERKA 1:5	
SO / PS	PS 01-ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VOD Prevádzkový rozvod silnoprúdu		STUPEŇ SD	<b>ČÍSLO VÝKRESU</b>  <b>1040</b> VeBE1040.dwg
NÁZOV VÝKRESU	Zásuvkové, ovládacie, skrine POHĽADY		DÁTUM 11.2004	
			FORMÁT A3	
			ZÁK. ČÍSLO 1-99/0162-07	
			ARCH. ČÍSLO K124	