


400/230V~50Hz


TYP: HENSEL Mi-78214
300x300
krytie: IP54
osadenie: 1x zásuvka 400V/16A/5p
1x vypínač



3 PE 400/230V~50Hz / TN-S
24V~50Hz / PELV
16A, 5,5kW


switch-disconnectors LUCA 12 808
KAD1PZ+V0+3xVZ0+VZ14+VZ20
Telemecanique

enclosure: IP65
color: grey Ral 7035




400/230V~50Hz


TYP: HENSEL Mi-76214
300x300
krytie: IP44
osadenie: 1x zásuvka 400V/16A/5p
1x vypínač




3 PE 400/230V~50Hz / TN-S
24V~50Hz / PELV
20A, 7,5kW S 1041..2
16A, 5,5kW S 107
10A, 4kW S 108



24Vac PELV




24Vac PELV



24Vac PELV

TYP: LUCA 12812
krytie: IP54/IP20 so strieškou
farba: Ral 7035



DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY 11.2004

NAVRHOL			1 ZVÁŽOK G1.3.2 ČÍSLO VÝKRESU 1040 VeBE1040.dwg
VYPRACOVAL	Ing. ŠEVČÍK		
KONTROLOVAL	Ing. FORGÓ		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. ŠEVČÍK		
INVESTOR	Obec Veľký Biel		
STAVBA	ČOV VEĽKÝ BIEL	ADRESA: hydrotech a.s. Madranská 153 SIDLO: 902 01 VINOSADY TEL: (+421) 033/646 1045 FAX: (+421) 033/646 2224 E-MAIL: hydrotech@hydrotech.sk	MIERKA: 1:5 STUPEŇ: SD DÁTUM: 11.2004 FORMÁT: A3 ZÁK. ČÍSLO: 1-99/0162-07 ARCH. ČÍSLO: K124
SO / PS	PS 01-ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VOD Prevádzkový rozvod silnoprúdu		
NAZOV VÝKRESU	Zásuvkové, ovládacie, skrine		
POHLADY			